



Service santé-environnement

Bastia, le 21 janvier 2021

SAN GAVINO DI TENDA

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE SAN GAVINO DI TENDA  
MAIRIE DE SAN GAVINO DI TENDA  
20246 SAN GAVINO DI TENDA

Type	Code	Nom
Prélèvement	00101694	
Unité de gestion	0203	SAN GAVINO DI TENDA
Installation	UDI 000703	SAN GAVINO DI TENDA
Point de surveillance	P 0000000758	EGLISE ANNONCIADE (BAS VILLAGE)
Localisation exacte	ROBINET EXTERIEUR	
Commune	SAN-GAVINO-DI-TENDA	

Prélevé le : mercredi 13 janvier 2021 à 09h00  
par : LABORATOIRE OEHC  
Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	9 °C			25,00
----------------------	------	--	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	8,3 unité pH		6,50	9,00
----	--------------	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,28 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
--------------	-----------------------------	--	--	--

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00099320

Référence laboratoire : 130694

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,14 NFU			2,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	262 µS/cm		200,00	1 100,00
---------------------	-----------	--	--------	----------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L			0,10
--------------------------------	------------	--	--	------


PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)			0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0,00		

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore total	0,37 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
--------------	-----------------------------	--	--	--

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par déléation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,  
  
**Jean-Pierre ALESSANDRI**

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)  
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>